

## **Stadthaus 1 Öffentliche Bereiche KG, EG, 1. OG**

### **Stellungnahme der Städtischen Denkmalbehörde zu den Planungsvarianten 1-4 im Benehmen mit der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen**

#### **Variante 1**

EG: Die Umgestaltung des Eingangsbereichs zum Bürgerservicezentrum unter Aufgabe des zweigeschossigen Foyers und seiner Erschließungshierarchie ist denkmalfachlich/-rechtlich nicht erlaubnisfähig. Dies gilt auch für die neue Wendeltreppe und Verlegung des Eingangs von der Gruetgasse. Die Absenkung des Bauteils C mit den Folgeveränderungen an den Fassaden ist kritisch.

1.OG: Nicht erlaubnisfähig sind die Veränderungen an der Dezernentengalerie. Die Anordnung der Serviceplätze anstelle der Büros des Verwaltungsvorstands entstellt wesentliche Merkmale des Denkmals (transparente Anbindung und direkte Zugänglichkeit des Verwaltungsvorstands vom Foyer). Die Glaswand zwischen Wendeltreppe und Galerie gehört zum Charakter des Hauses und kann nicht entfallen. Die große Wendeltreppe muss freigestellt bleiben.

#### **Variante 2**

EG: Da das EG im Flügel Heinrich-Brüning-Straße (Bauteil D) bereits mehrfach und weitgehend verändert worden ist, bestehen hier größere Freiheiten für eine erneute Veränderung. Die Treppe ins KG kann nicht vor der Aufzugsanlage liegen. Die Absenkung des Bauteils C mit den Folgeveränderungen an den Fassaden ist kritisch, wäre aber denkbar, wenn dafür alle übrigen ursprünglichen Bereiche erhalten bleiben.

OG: siehe Variante 1

#### **Varianten 3 und 4**

EG: Ergänzung eines Kubus im Innenhof ist denkbar und zu begrüßen, wenn dafür alle übrigen ursprünglichen Bereiche erhalten bleiben. Veränderung des Innenhofs wird durch den überragenden funktional-sinnstiftenden Mehrwert gerechtfertigt (Adressbildung / Zuordnung MünsterInformation zum Platz des Westfälischen Friedens). Zur Erhaltung der Transparenz sind Glasfassaden unabdingbar.

OG: Ergänzung der Galerie zum Bauteil D ist wegen der Veränderungen in der Vergangenheit möglich; i.Ü. siehe Variante 1